

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio.


Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001

- Materiali da costruzione (Legge n. 1086/71) con Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi;

- Terreni con Decreto n. 54349 del 16/02/2006.

Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova

- Settore prodotti da costruzione (Notifica n. 1676) ai sensi del D.L. 156/03 - D.P.R. n. 246 del 21/04/1993



SOM

LABORATORIO SERRAMENTI Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S1095KA02 del 08-07-2010 - Pag. 1 di 22 - rif. V.A. S/1095 del 17-05-2010

DATI DICHIARATI:

FALEGNAMERIA GUERRINO MUSOLA

Via Saina, 66 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)

FALEGNAMERIA GUERRINO MUSOLA

Via Saina, 66 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)

Finestra mod. BASE ABETE 80x58 a due ante in legno di Abete, con apertura ad anta ribalta (spessore anta = 58 mm; spessore telaio = 58 mm)

17.05.2010

Intestatario:

Indirizzo:

Produttore e campionatore:

Luogo di produzione e campionamento:

Prodotto:

Dimensioni complete			Dimensioni apribili		
Larghezza	1400	mm	Larghezza	1336	mm
Altezza	1800	mm	Altezza	1736	mm
Superficie	2,52	m ²	Lunghezza giunti	7,88	m

RISULTATI DELLE PROVE Data di effettuazione delle prove:

Dati rilevanti del prodotto:

TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione negativa			4
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	9A
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	350 N
Resistenza al carico del vento		UNI EN 12211	UNI EN 12210	C4
Rilascio di sostanze pericolose		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	CONFORME AI REGOLAMENTI

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Lo Sperimentatore

Dott. Ine

J. Alberto Marasca

PERUGIA

itali

Sede Legale, Uffici e Laboratori certificati I UNI
EN ISO 9001 Via Y. Gagarin, 69/71 -
Mariano di Corciano - Perugia Tei. +39
075.5170556-5179254-5178092 - Fa



075.5178146 E-mail: info@sgmlaboratorio.com - Web site:
www.sgmlaboratorio.com

Il Direttore
Dott. Ina. Alberto Bi

VERONA

Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001
Via Antonio Pacinotti, 24 - 37135 Verona Tei.
+39 045.8250321 - Fax +39 045.8232066
E-mail: verona@sgmlaboratorio.com

MILANO

Uffici: Piazza Duomo, 17 - 20121 Milano Tei.
+39 02.876289 - Fax +39 02.45471830

LEGNANO

Ricerca & Sviluppo - Tecnocity - 20025 Legnano- Milano
Tei. +39 0331.487210 - Fax +39 0331.487200

DUBAI - EMIRATI ARABI

P.O. BOX: 553
UNITED ARABEMIRATES

PIVA e C.Fise. 01554880540 - Iscr. Trib. PG 15297 - C.C.I.A.A. 145681 - Gap. Soc. €99.900,00